



ZA.5183.55.2020.MTW

Kraków, 1 PAZ, 2020

Olga Kaczmarek
ul. Topazowa 5/39
30-798 Kraków

Dotyczy : pisma w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w rejonie Teatru J. Słowackiego w Krakowie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie informuje, że opiniuje negatywnie przedstawioną trasę sieci ciepłowniczej, ze względu na bardzo prawdopodobną kolizję ciepłociągu ze znajdującymi się w gruncie nawarstwieniami historycznymi, a także z linią murów miejskich.

Rejon inwestycji charakteryzuje duże nasycenie zabytkami archeologicznymi, a zwłaszcza potwierdzona w tym terenie obecność cmentarza, jak i reliktyw dawnej zabudowy (m innymi zabudowań klasztornych, szpitalnych i kościelnych duchaków). Zabytki te winny pozostać zachowane.

Rozpatrując trasę sieci oraz przyłączy do budynków w tym rejonie Krakowa należy wziąć pod uwagę uwarunkowania historyczne terenu i brak możliwości rozbiórki wspomnianych reliktyw. Należy zatem przeprowadzić kwerendę źródłową pod kątem dostosowania przebiegu trasy inwestycji do reliktyw dawnej zabudowy, które należy ominąć. Przebieg trasy ciepłociągu na terenie Plant winien uwzględniać także ochronę systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych w pobliżu inwestycji i jak najmniej ingerować w istniejącą zielen.

z up. Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Magdalena Trafas-Wołoszyn
Kierownik Wydziału
ds. inspekcji zabytków archeologicznych

Otrzymują:

1 x Adresat + zał

1 x a/a + zał